



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 159 - 6/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-  
Дону «Лицей многопрофильный № 69 »  
(здание общеобразовательных организаций)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № № 159-6 от «25» февраля 2019 г. ВрИО Главного  
государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – ВрИО начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального  
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная  
проверка в отношении: МБОУ города Ростов-на-Дону «Лицей многопрофильный № 69», здание  
торговли, фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина,  
83А,

Дата и время проведения проверки:

28.03.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

29.03.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 02 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор  
отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела НД и ПР по городу  
Ростову-на-Дону майор внутренней службы Панасян Владимир Игоревич.

совместно с: Директором МБОУ города Ростов-на-Дону «Лицей многопрофильный № 69»  
Яровым Вадимом Витальевичем, заместителем директора по АХР МБОУ города  
Ростов-на-Дону «Лицей многопрофильный № 69» Дубровской Ольгой  
Викторовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

	выявленного нарушения	и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает наличие на всех дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 № 390 «О противопожарном режиме»);	01.02.2020	
2.	На объекте защиты руководитель организации не доукомплектовал объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.	(п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 № 390 «О противопожарном режиме»);	01.02.2020	
3.	На объекте защиты помещения с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	(п. 472 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 № 390 «О противопожарном режиме»);	01.02.2020	
4.	На объекте защиты руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре.	(п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 № 390 «О противопожарном режиме»);	01.02.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
(подпись)  
«29» марта 2019 г.  
М.Л.П.\*

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону майор внутренней службы Панасян Владимир Игоревич

Предписание на \_\_\_ стр. для исполнения получил:

Яровой Вадим Витальевич, директор МБОУ «Лицей многопрофильный № 69»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019 г.

  
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371056

Владелец Яровой Вадим Витальевич

Действителен с 21.01.2026 по 21.01.2027